

IB studio, družba za projektiranje in  
investicijski inženiring d.o.o.  
Kampel 114

6000 Koper

Plinovodi d.o.o.  
Cesta Ljubljanske brigade 11b  
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 58 20 700,  
F: +386 1 58 20 701  
IBAN: SI56 0310 0100 2465 515, SKB d.d., Ljubljana  
IBAN: SI56 0292 3025 4424 156, NLB d.d., Ljubljana  
ID za DDV: SI31378285

Datum: 22.5.2023

Znak: S23-167/P-MP/RKP

Zadeva: **OBČINA AJDOVŠČINA** - Osnutek Občinskega prostorskega načrta za izvedbo protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju gospodarske cone Batuje - prvo mnenje

V zvezi z vašo vlogo za podajo mnenja, prejeto 27.3.2023 in predloženimi prilogami (osnutek OPPN na spletnem strežniku, IZP: 0/2 Vodilni načrt - načrt gradbeništva, št. proj. 041/22, 9.2022, izdelal Corus inženirji d.o.o. Šempeter pri Gorici), ugotavljamo, da se načrtovani posegi nahajajo v varovalnih pasovih (65 m na vsako stran prenosnega plinovoda) in varnostnem pasu (5 m na vsako stran prenosnega plinovoda prenosnega sistema plina. Po severnem delu predmetnega območja OPPN poteka obstoječi prenosni plinovod R32, izhodni iz MRP Batuje za tovarno (premer 100 mm, tlak 1 bar, Občina AJDOVŠČINA). Območje zadevnega OPPN se delno nahaja tudi v varovalnih pasovih obstoječega prenosnega plinovoda M3, MMRP Šempeter NG - odcep za MM Ljubljana (premer 500 mm, tlak 67 bar, Občina AJDOVŠČINA), načrtovanega prenosnega plinovoda M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici, za katerega je sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 6/18) in načrtovanega prenosnega plinovoda Rekonstrukcija M3 z odcepi (Miren - KPA), za katerega je sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34 (Uradni list RS, št. 97/15). Omenjeni prenosni sistem plina je oz. bo v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema plina.

Glede na zgornje ugotovitve in na podlagi 465. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE, 204/21 - ZOP in 44/22 - ZOTDS) ter 122. čl. Zakona o urejanju prostora (ZureP-3; Uradni list RS, št. 199/21) družba Plinovodi d.o.o. podaja pozitivno prvo mnenje na Občinski prostorski načrt za izvedbo protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju gospodarske cone Batuje.

Pri nadaljnjih postopkih je potrebno (poleg gradbene in prostorske zakonodaje) upoštevati tudi zakonske in podzakonske akte, ki natančneje opredeljujejo postopke in dovoljene posege v varovalnem in varnostnem pasu prenosnega sistema plina (Energetski zakon, Uradni list RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE, 204/21 - ZOP in 44/22 - ZOTDS), Sistemska obratovalna navodila

za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15, 80/17, 152/20 in 204/21 - ZOP), Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 - EZ-1) in Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/2010, 45/11 in 17/14 - EZ-1).

Lep pozdrav

Pripravil  
mag. Mladen Pajk, univ. dipl. inž. str.



Vodja Službe za investicije  
Samo Popek, univ. dipl. inž. str.



**Plinovodi** <sup>04</sup>  
d.o.o.

