

M:1:1000/100

PV6

814.0
813.0
812.0
811.0
810.0
809.0
808.0
807.0
806.0
805.0
804.0
803.0
802.0
801.0
800.0
799.0
798.0
797.0

796.00

priključevanje na prim. vodovod
NL DN 100mm, KV=807 62

nadzemni elektrovod
nadzemni elektrovod

TK vod

TK vod

TK vod

kablovod

kablovod

Ime jaška in razdalja	v53 10.55 v54 52.75 v55 31.23 v56 37.42 v57 15.55 v58 19.46 v59 48.81 v60 26.68 v61 13.08 v62 8.13 v63 32.72 v64 23.88 v65										
Stacionaža	0+000.00 0+010.54 0+083.27 0+094.48 0+131.89 0+147.42 0+166.85 0+215.45 0+242.11 0+255.20 0+263.32 0+296.04 0+319.90										
Kota terena	808.48 808.27 807.00 806.92 804.95 804.24 803.30 802.22 801.21 801.00 801.20 802.06 803.01										
Kota nivelete	807.61 807.27 806.79 804.92 803.95 803.22 802.30 801.22 800.21 800.00 800.21 801.06 802.01										
Globina izkopa											
Dolžina odseka/Padec	l=10.55m i=32.25‰ l=83.97m i=28.00‰ l=37.42m i=25.93‰ l=35.01m i=47.19‰ l=48.81m i=22.22‰ l=26.68m i=37.88‰ l=13.09m i=16.05‰ l=40.85m i=25.96‰ l=23.88m i=39.81‰										
Material/Profil cevi	polyethylene (PE-HD) cevi DN 63mm l=315.1m										

Spremembe:		Opis spremembe:			Datum:		Podpis:	
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5. maja 6a 5270 AJDOVŠČINA					Objekt: KANALIZACIJA, VODOVOD IN ČN PODKRAJ – 2.faza			
Projektivno podjetje: ekologika d.o.o. Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje					Vsebina risbe: VZDOLŽNI PROFIL–sekundarni vodovod PV6			
		Ime in priimek:		Identif. štev.:	Podpis:	Datum pod.:		
Odg. vodja projekta:		Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.		G–0521		sept. 2019		
Odg. projektant:		dr. Vanja RAMŠAK, u.d.i.g.		G–3945		sept. 2019		
Obdelal:								
Preveril:								
Nosilec podatkov:				Datoteka: VP-K-DGD-19024-0201_09_-_vzdolzni_prečni_plot.dwg				
Oznaka risbe:				Datum: september 2019				
Vrsta načrta: DGD						Številka načrta: PRO K 19024		
						Številka priloge: 02.16.01		