

ELEKTRO PRIMORSKA, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE), 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Ur.l. RS, št. 172/21) in 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne **22. 3. 2023** izdaja

ekologika, projektiranje in svetovanje v ekologiji, d.o.o.
SAVINJSKO NABREŽJE 4

3000 CELJE

MNENJE K PROJEKTU št. 1205450 (EVPrik – 02175/2023)

K dokumentaciji: DGD, št. PRO K 19024 DGD (september 2019, september 2022)

Izdelovalec projekta: ekologika, projektiranje in svetovanje v ekologiji, d.o.o., SAVINJSKO NABREŽJE 4, 3000 CELJE

Za objekt: KANALIZACIJA, VODOVOD IN ČN PODKRAJ

Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA, CESTA 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA

Katastrska občina	Parcelne številke
2375 - PODKRAJ	po projektu

1. Na obravnavanem območju potekajo obstoječi podzemni in nadzemni NN vodi ter nadzemni SN 20 kV daljnovodi. Po dostavljeni projektni dokumentaciji je predvidena priključna moč 11 kW za ČN in 14 kW za črpališče.
2. Investitorki se izda pozitivno mnenje k projektu s sledečimi pogoji:
 - Rob jarka (gradbene jame) mora biti od obstoječih temeljev stojnih mest elektroenergetskega omrežja oddaljen minimalno 1 m (NN omrežje) oziroma 2 m (SN 20 kV omrežje). Če te razdalje ni mogoče doseči, ja potrebno stojno mesto ustrezno prestaviti, kar je potrebno obdelati v projektni dokumentaciji.
 - Pod nadzemnimi vodi elektroenergetskega omrežja ni dovoljeno nasipanje oziroma deponiranje materiala, zaradi česar bi se zmanjšala varnostna višina vodnikov elektroenergetskega omrežja nad terenom.
 - Za podzemne NN priključne vode ČN ter črpališča je potrebno zgraditi kabelsko kanalizacijo (cev PEHD fi 160 mm), katera mora biti pod povoznimi površinami dodatno mehansko zaščiten - obbetonirana. Na lomih trase kabelske kanalizacije ter na razdaljah do 50 m predvideti kabelske jaške dimenzij najmanj 1 x 1 m, z litoželeznim pokrovom ustrezne nosilnosti.
 - NN priključni vod do priključno merilne omare (PMO) ČN se izvede s kablom prereza minimalno 4x150 mm², v kabelski kanalizaciji. NN priključni vod do priključno merilne omare (PMO) črpališča se izvede s kablom prereza minimalno 4x70 mm², v kabelski kanalizaciji, vse v skladu s tipizacijo omrežnih priključkov končnih odjemalcev.

- PMO urediti na vedno dostopnem mestu, skladno s tipizacijo merilnih mest.
- Priključno mesto na NN distribucijsko elektroenergetsko omrežje za ČN je obstoječ betonski drog NO10, kateri je lociran ob severnem robu parcele št. 5/6, k.o. Podkraj. Za predvideno črpališče je priključno mesto na NN distribucijsko elektroenergetsko omrežje, po dostavljeni projektni dokumentaciji, obstoječa zidna konzola na severovzhodnem vogalu objekta Podkraj 59 (parc. št. 75/12, k.o. Podkraj).
- V primeru, da se NN omrežje zaradi obravnavane gradnje prestavlja, je potrebno nove trase elektroenergetske infrastrukture geodetsko posneti ter posnetek dostaviti Elektro Primorski d.d., DE Nova Gorica, služba za obratovanje in vzdrževanje.
- Po izdaji gradbenega dovoljenja in pred začetkom izgradnje priključka je potrebno na osnovi 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Ur.l. RS, št. 172/21) pridobiti soglasje za priključitev.
- Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektru Primorska, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1).
- Najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Primorsko d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1).
- Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise za delo v bližini naprav pod napetostjo, s tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 2 m.
- Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod nadzorom predstavnika Elektro Primorska d.d., nadzorništvo Ajdovščina.
- Križanja in približevanja podzemnih elektroenergetskih vodov z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno urediti v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in tipizacijami. Potrebno je upoštevati predpisane minimalne varnostne odmike med komunalnimi vodi (minimalno 0,5 m).
- Predstavniki nadzorništva Ajdovščina lahko glede na dejanski potek tras elektroenergetskih vodov na terenu, poda dodatne pogoje za zaščito oziroma predstavitev elektroenergetskih vodov, katere je potrebno upoštevati pri gradnji.
- Investitorja bremenijo vsi stroški predstavitev ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.
- Morebitne poškodbe elektroenergetskih vodov oziroma naprav je potrebno javiti na nadzorništvo Ajdovščina.
- Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1).

- Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, izgradnjo priključka,...) je v fazi PZI potrebno projektno obdelati v skladu z navedenimi pogoji, SONDO, ter veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
- 3. Ostali tehnični pogoji za distribucijski sistem (pogoji za distributerja): zamenjava obstoječega samonosnega kabla z novim, prereza $3 \times 70 + 71,5 \text{ mm}^2$, od TP Podkraj 1 do droga NO10 ob severnem robu parcele št. 5/6, k.o. Podkraj (točka priključitve ČN na distribucijsko NN omrežje).

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo in da so upoštevani pogoji iz:

Projektnih pogojev št.: 1205450, izdanih dne 31. 3. 2020

To mnenje k projektu (ali mnenje za priključitev) se izdaja skladno z 43. in 141. členom Gradbenega zakona za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za investitorjev objekt in ne predstavlja tudi Soglasja za priključitev skladno s 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Ur.l. RS, št. 172/21). Za izdajo navedenega soglasja za priključitev (v primeru povečave oziroma novega odjemnega mesta) investitor zaprosi po pridobitvi gradbenega dovoljenja skladno z veljavno energetska zakonodajo.

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Nova Gorica, 27. 3. 2023

Pripravil/-a:

Andrej Čermelj

Direktor distribucijske enote:

TOMAŽ KOMPARA, dipl. inž. el.

ELEKTRO PRIMORSKA
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22
- 9 -

Poslano:

- ekologika, projektiranje in svetovanje v ekologiji, d.o.o., SAVINJSKO NABREŽJE 4, 3000 CELJE
- Arhiv