

Ekologika, d.o.o.
Savinjsko nabrežje 4

3000 Celje

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 58 20 700,
F: +386 1 58 20 701
IBAN: SI56 0310 0100 2465 515, SKB d.d., Ljubljana
IBAN: SI56 0292 3025 4424 156, NLB d.d., Ljubljana
ID za DDV: SI31378285

Datum: 29.9.2020

Znak: S20-391/P-MP/RKP

Zadeva: OBČINA AJDOVŠČINA - Kanalizacija, vodovod in ČN Podkraj - mnenje k projektnim rešitvam

V zvezi z vašo vlogo z dne 20.8.2020, ki smo jo prejeli dne 21.8.2020 in predloženimi prilogami (DGD, številka projekta PRO K 19024, september 2019, izdelal Ekologika d.o.o., Celje in dne 28.9.2020 prejeta dopolnitev), ugotavljamo, da se načrtovana komunalna infrastruktura delno nahaja v varovalnem pasu (2 x 65 m) obstoječega prenosnega plinovoda M3 (premer 500 mm, tlak 67 bar) in predvidenega prenosnega plinovoda M3/1, v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., ki je operater prenosnega sistema zemeljskega plina. Načrtovani vodovod se približa obstoječemu prenosnemu plinovodu M3 v stacionaži cca 36308 m na 5,15 m, načrtovana kanalizacija pa na cca 7 m. ČN Podkraj je oddaljena cca 40 m od prenosnega plinovoda M3. Na tem območju se prenosni plinovod zaščiti z ograjo. Prenosnemu plinovodu M3 se v stacionaži cca 37075 m približa načrtovana kanalizacija na cca 20 m.

Družba Plinovodi d.o.o. na podlagi 465. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo in 65/20)) in na podlagi 31. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr. in 65/20) izjavlja:

PROJEKTNE REŠITVE v DGD, številka projekta PRO K 19024, september 2019, izdelal Ekologika d.o.o., Celje in dne 28.9.2020 prejeta dopolnitev, za objekt »Kanalizacija, vodovod in ČN Podkraj«, investitorja OBČINA AJDOVŠČINA, **SO USTREZNE**, saj so bili v projektni dokumentaciji upoštevani predhodno izdani projektni pogoji št. S19-656/P-NG/RKP, z dne 16.1.2020.

Najmanj 10 dni pred pričetkom del se je potrebno z družbo Plinovodi d.o.o. (Služba vzdrževanja, tel. št. 01-58-20-700) dogovoriti za nadzor del in zakoličenje plinovoda, posredovati projekt za izvedbo, podatke o izvajalcu in odgovornemu vodji. Zakoličena trasa mora ostati vidna v času trajanja del.

Pripravil
mag. Mladen Pajk, univ. dipl. inž. str.

Vodja Službe za investicije
Zoran Crnjak, univ. dipl. inž. grad.

P. Pajk



Plinovodi

Z. Crnjak