



Številka: 5-II-786/3-O-20/TLKB

Datum: 16. 9. 2020

ekologika d.o.o.
Savinjsko nabrežje 4
3000 Celje

Zadeva: **Gradnja kanalizacije, vodovoda in čistilne naprave (ČN) Podkraj, na številnih parcelah v katastrski občini 2375 Podkraj, kot je razvidno iz dokumentacije (DGD, št. PRO K 19024 DGD, september 2019, ekologika d.o.o.), v občini Ajdovščina – strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja**

Z vlogo z dne 20. 8. 2020, prejeto dne 21. 8. 2020, ste zaprosili naslovni zavod za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji za gradnjo kanalizacije, vodovoda in ČN Podkraj.

Vlogi ste priložili:

- pooblastilo o zastopanju,
- kopijo mnenja ZRSVN, št. 5-II-1163/3-O-19/BF z dne 22. 1. 2020,
- projektno dokumentacijo: DGD, št. PRO K 19024 DGD, september 2019, ekologika d.o.o., Celje.

Dne 4. 9. 2020 smo prejeli dopolnitev vloge s priloženo dopolnjeno dokumentacijo v zvezi s čistilno napravo in varovanjem okolja: DGD (Tehnično poročilo), št. PRO K 19024 DGD, september 2019, ekologika d.o.o..

Strokovno mnenje izdajamo v povezavi s 112. členom Gradbenega zakona (*Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.*) na podlagi določil 105. in 105. a člena Zakona o ohranjanju narave (*Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 - ZNORG in 31/18; v nadaljevanju: ZON*) in skladno z 31. členom Gradbenega zakona (*Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.*).

Na podlagi prejete vloge, dopolnitve vloge in dokumentacije ugotavljamo, da načrtuje investitor Občina Ajdovščina, Cesta 5. Maja 6a, 5270 Ajdovščina, gradnjo kanalizacije (v skupni dolžini 3914,7 m), NN elektro priključka (dolžine 307,5 m), sekundarnega vodovoda (v skupni dolžini 1509,1 m) in čistilne naprave v Višnjah. Trase potekajo po javnih asfaltiranih površinah in utrjenih nekategoriziranih površinah. Na parcelah 55/29 in 18 k.o. Podkraj se načrtuje biološka čistilna naprava za 450 PE. Čistilna naprava bo obsegala usedalnik, Imhofov dvoetažni usedalnik, ozračen biološki bazen z aktivnim blatom in naknadni usedalnik. Iz dopolnjene dokumentacije v zvezi s čistilno napravo je razvidno, da bo očiščena voda iz naknadnega usedalnika odtekala na UV dezinfekcijo s čimer se bodo zmanjšali škodljivi mikroorganizmi v prečiščeni odpadni vodi. Iztočna voda bo speljana skozi cev v kateri bodo nameščene UV svetilke. Očiščena voda bo nato odtekala preko revizijskega jaška ob ČN v ponikanje. V poglavju 9 so navedeni pogoji izvedbe za varovana območja narave, kjer so povzeti pogoji iz mnenja ZRSVN, št. 5-II-1163/3-O-19/BF z dne 22. 1. 2020 z obrazložitvijo kako bodo ti pogoji upoštevani. Navedeni so tudi ukrepi s katerimi se bodo preprečevale večje okvare na čistilni napravi.

V mnenju št. 5-II-1163/3-O-19/BF z dne 22. 1. 2020 smo ugotovili, da je glede na status območja, lokacijo in vrsto posega treba izvesti presojo sprejemljivosti posega na naravo po 105. a in 33. a členu ZON skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na

varovana območja. Stranki smo podali projektne in druge pogoje, ob upoštevanju katerih bodo vplivi načrtovanega posega v naravo sprejemljivi.

Po pregledu vloge in dopolnitve vloge ugotavljamo, da so **projektni pogoji ustrezno upoštevani v predloženem gradivu**. V nadaljevanju ponovno podajamo **druge pogoje, ki jih naj upravni organ povzame v izreku gradbenega dovoljenja**:

- Dela se načrtujejo in izvedejo na način, da ne bo prišlo do plazenja in spiranja zemljine v bližnji vodotok.

Lepo pozdravljeni!

Pripravila:

Tanja Lukežič, univ. dipl. inž. geol.
Višja naravovarstvena svetovalka

Klavdij Bajc, univ. dipl. biol.
Naravovarstveni svetnik



Vodja OE Nova Gorica:

Klavdij Bajc, univ. dipl. biol.
Naravovarstveni svetnik

Priloge:

- dokumentacija

Poslano:

- naslovniku,
- arhiv, tu