



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO,  
TURIZEM IN ŠPORT



Fundacija za šport

Številka: 4301-19/2024-13

Datum: 19. 6. 2024

**Zapisnik o ogledu objekta v postopku oddaje javnega naročila  
»Nogometni stadion – ureditev razsvetljave in vzdrževanje objekta«,  
objavljenega na portalu javnih naročil pod št. JN003873/2024-SL1/01, z dne 6. 6. 2024**

OGLED SE IZVAJA:

Na lokaciji centralnega nogometnega stadiona v Ajdovščini.

Pričetek ogleda objekta: dne 19. 6. 2024. ob 13.30 uri.

NAVZOČI ZA OBČINO AJDOVŠČINA:

Ime in priimek	Podpis
Tomaž Jakin	l.r.
Irena Štokelj	l.r.
Primož Puc	l.r.
Robert Vrtovec	l.r.

DRUGI NAVZOČI:

Ime in priimek	Podpis
Podatki varovani na podlagi določil tretjega odstavka 35. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3)	

Predstavnica naročnika Irena Štokelj navzoče opomni na določila točke h) šestega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju, v skladu s katerimi je poskus neupravičenega vpliva gospodarskega subjekta na odločanje naročnika, razlog za izključitev takšnega gospodarskega subjekta iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Prav tako pa mora naročnik v takšnih primerih ravnati skladno z drugimi določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

---

Potek ogleda:

Jakin (vodi postopek ogleda): Pojasni razloge za spremembo dokumentacije, objavljene 18. 6. 2024, ter podaljšanja rokov. Ogled je predviden zaradi pojasnil morebitnih nejasnosti. Pojasni tudi odgovor na vprašanje, ki je bilo zastavljeno preko portala javnih naročil in poudari, da mora biti ponudba oddana skladno z Dokumentacijo JN.

Udeleženec: Kako se bo primerjalo ponujeno opremo/produkte med sabo?

Jakin: V ponudbi je treba ponuditi tolikšno količino produktov, kot je navedeno.

Vrtovec: Gradbeno dovoljenje se ne bo spreminjalo, saj so zahteve, ki so v Dokumentaciji JN prilagojene bližini letališča in usklajene z zahtevami Agencije RS za civilno letalstvo. Kakršno koli odstopanje od projektne dokumentacije zato pomeni oviro za uspešno izvedbo javnega naročila.

Udeleženec: Zakaj naročnik ne predvidi ponudbo produktov in dokazovanje njihove ustreznosti s predložitvijo fotometričnega izračuna?

Udeleženec: Kje je PZI? Kje so obdelani načrti gradbeni konstrukcij?

Vrtovec: Edina armatura, ki ni bila obdelana, je armatura prikazovalnika zaslona.

Udeleženec: Ali bi naročnik lahko objavil statične izračune?

Jakin: Za potrebno priprave ponudbe so objavljeni ustrezni podatki.

Vrtovec: Brez ustreznega dobavitelja, se projekta ne da pripraviti.

Štokelj: Opozori na potrebo po ustrezni dokumentaciji in podlagi za pridobitev ustreznih ponudb, sicer je tveganje revizijskega zahtevka.

Udeleženec: Predlogam popravek dokumentacije glede izvedbe meritev osvetlitve.

Puc: Zakaj meni, da podatki proizvajalca reflektorjev iz tehnične dokumentacije ne držijo. Nikjer ni konkretizirano, koliko LUX mora ponujati reflektor.

Vrtovec: Ali kdo izmed udeležencev lahko naredi ponudbo po projektu?

Udeleženec: Ponudbe se lahko pripravijo, a ne bodo primerljive.

Puc: Lahko bi določene zahteve iz dokumentacije opredelili kot nebistvene.

Vrtovec: Statiko izdelal statik Matej Kosovel. Projekt je pripravljen na podlagi artikla konkretnega dobavitelja.

Jakin: Dovoljeno je oddati ponudbo z različnimi stebri.

---

Udeleženec: Teža je omejena, kandelabrov je 8. Definirane pa so tehnične omejitve.

Vrtovec: Potrebno je podrobno preučiti vso objavljeno Dokumentacijo JN, vključno s projekti.

Udeleženec: Kot ponudnik smo doslej uredili 15 stadionov. Če dvomimo o kvaliteti dokumentacije, ne gremo v investicijo.

Udeleženec: Potrebno je objaviti dwg projekte, v izračunu mora biti opredeljenih 98 točk, da bodo izračuni ustrezali zahtevam NZS in UEFe. Problematična je postavitve kamere.

Vrtovec: Na stadionu bo več kamer in s tega vidika je izračun ustrezen.

Udeleženec: Ali so v dokumentaciji navedene vse obveznosti?

Udeleženec: Pojasni, da se projekt pošlje več dobaviteljem.

Vrtovec: Ali je potrebna še kakšna dokumentacija za pripravo ponudbe?

Udeleženec: Treba je pripraviti statične izračune za stebre in za LED zaslon.

Jakin: Objavili bomo popravke PZI v delu ki se nanaša na lm/W, K, maksimalno težo reflektorjev ter načrte s področja gradbeništva in načrt temeljenja v pdf in dwg formatu.

Udeleženec zaprosi za ogled razdelilne omare.

Udeleženec: Vpraša, kako je s starimi temelji. Želeli bi dwg, statične izračune in PZI.

Vrtovec pokaže, kje v projektu so opredeljene določene podrobnosti.

Udeleženec: Predlagam, da se omeji višina stebrov in dovoli kot pogoj fotometrični izračun svetlobe za NZS.

Udeleženec: Ali morajo biti stebri res teleskopski?

Vrtovec: Da.

Udeleženec: Ali so kakšni detajli glede strehe tribune?

Jakin: Objavljeno je vse, kar je razpoložljivo.

Udeleženec: Ali je za LED zaslon predviden tudi kakšen računalnik?

Vrtovec: Podrobnosti so navedene v popisu.

Udeleženec: Ali se lahko med izvajanjem del vozi po igrišču?

Jakin: Ne sme se voziti po igrišču.

---

Udeleženec: Ali obstajajo obstoječe meritve inštalacij? Mi se bomo na to infrastrukturo priključevali, zato bi želeli videti dokumentacijo.

Jakin predlaga premik na ogled elektro omare.

Puc: Predlagam popravek dokumentacije, s spremembo LUX na W. Pokaže, kjer so predvideni priklopi. Popraviti bi bilo treba tudi postavko barve svetlobe.

Sestanek zaključen ob: 14:55

Tomaž Jakin l.r.

Zapisnik sestavil: Irena Štokelj l.r.