

Štev.: 3218/V1

Datum: 30.10.2024

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina izdaja v zvezi z zahtevkom stranke: STUDIO PIKAPLUS d.o.o. in na osnovi odloka o oskrbi s pitno vodo na območju AJDOVŠČINA Uradni list R.S. Št. 57/09, 47/11, 88/12 in 50/16.

MNENJE k priključitvi na vodovod

k dokumentaciji št.: 299-2023, SEPTEMBER 2024, ki ga je izdelal STUDIO PIKAPLUS d.o.o., AJDOVŠČINA za:

Objekt: Igrišče "Kresnice" v Ajdovščini
Lokacija objekta: AJDOVŠČINA
Parc. številka:
Katastrska občina: ŠTURJE
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA, CESTA 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA

Za igrišče je možno izdelati vodovodni priključek v obstoječem vodomernem jašku, kjer je že obstoječi vodovodni priključek na javni vodovod. Pri izgradnji ostale komunalne infrastrukture je potrebno gradbena dela previdno izvajati, da se ne poškoduje obstoječi vodovod.

PRIPOROČILA INVESTITORJU:

1. Priključitev je možna preko ustrezne vodomerne garniture (DN 20), prirejene za daljinsko odčitavanje, skladno s sistemom, ki ga ima upravljavec z vodovodom – KSD. Vodomerni jašek je že obstoječ.
2. Projektant mora zagotoviti minimalni odmik objektov - 2 m od javne vodovodne linije.
3. Pred priključitvijo si mora investitor zagotoviti dovoljene KSD Ajdovščina, za priklop vode, za kar je pogoj veljavno gradbeno dovoljenje.
4. Pred pričetkom gradbenih del v neposredni bližini vodovoda zaprositi KSD Ajdovščina za zakoličenje obstoječega vodovoda.

Pripravil:
Aleš Breclj, univ. dipl. inž. str.

Direktor:
Luka Jejčič, univ. dipl. inž.

