

SISTEM INŠTALACIJE: TN-C

ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM
S SAMODEJNIM ODKLOPOM NAPAJANJA



LEGENDA:

+A1	PMO priključna merilna omara
+A1	merilni del omare
+A2	priključni del omare
-P1	števec električne energije
-F1,-F2	ločilne varovalke (tripolne)
-F3	prenapetostni odvodniki
-X1	razdelilne priključne sponke

OBREMENITEV
OBJEKTA:

Pi =	92,2kW
Fi =	0,45
Pk =	41,49kW
Cos fi=	0,95
Ik =	63,0A
Iv =	3 x 63A

ERDADO d.o.o. Ul. Vena Pilona 29, 5270 Ajdovscina Projektiranje, meritve, nadzor	Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA Ulica V.maja 6a 5270 Ajdovščina	Načrt: ELEKTRIČNE INSTALACIJE Močnostne instalacije	Odg. vodja projekta: Andrej Čopič u.d.i.a. ZAPS 1251 Odg. projektant: David Furlan, el.teh. E-9035 Sodelavec:
	Objekt: DOM KRAJANOV SKRILJE	Risba: Enopolna razdelilna shema razdelilnika PMO	Št. projekta: 208/2013 · Datum: JUNIJ 2014 · Št. načrta: 121/03-14 · ID št. podjetja: IZS 1958 · Projekta dokumentacija: PZI · Št. risbe: · Merilo: · Stran: 1