


GIP ... zbiralka glavnega izenačenja
potenciala
MPO ... merilno priključna omarica
K ... kanalizacija
CO ... centralno ogrevanje
VI ... vodovodna instalacija
PI ... plinska instalacija
SI ... strelovodna instalacija
KM ... kovinske mase
O ... ozemljilo
ZD ... zunanji dimnik

- 1... vodnik za povezavo z glavnim stikalnim blokom
- 2... vodnik za povezavo z instalacijami centralnega ogrevanja
- 3... vodnik za povezavo z ozemljilom (če obstaja)
- 4... vodnik za povezavo s kovinskimi elementi zgradbe in armaturo
- 5... vodnik za povezavo z napravami informacijskega sistema
- 6... vodnik za povezavo z vodovodno instalacijo
- 7... vodnik za povezavo s plinsko instalacijo (če obstaja)
- 8... vodnik za povezavo s strelovodno instalacijo – ozemljilom
- 9... vodnik za povezavo z instalacijo kanalizacije
- 10.. vodnik za povezavo s kovinskimi masami

* ... povezava z MPO – pri TN sistemih (v kolikor je na objektu MPO)



Glavno izenačenje potenciala

Projektant:

PROJEKT
NOVA GORICA

Investitor:

Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Objekt:

Gasilski center Ajdovščina

Vrsta načrta:

3/2 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

Vrsta projektne dokumentacije:

PZI

Številka načrta:

15465_3/2

Številka projekta:

15465

Risba:

SHEMA GLAVNE IZENAČITVE POTENCIALOV

Merilo: SHEMA

Odgovorni vodja projekta:

Tomaž Mohorko, u.d.i.e.

Odgovorni projektant:

Dean Božič, u.d.i.e.

Sodelavci:

Andrej Ž., u.d.i.e., Miha K., d.i.e., Neža G., d.i.e., Gregor M., m.i.e.

Datum:

julij 2020

Spremembe:

Id. št. :

ZAPS 1418 A

Id. št. :

IZS E-2040

Id. št. :

Številka lista:

3/2.39