

172: DA 184094311 S/

adriaplin

kus
koloko

22 -09- 2016

ADRIAPLIN d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

Naš znak: 342/16

Ljubljana, 15.09.16

Projekt d.d. Nova Gorica

Kidričeva ulica 9 A

5000 Nova Gorica

ADRIAPLIN d.o.o. izdaja na podlagi 270. člena Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS št. 17/14), v povezavi s 4. odstavkom 49b. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13), na zahtevo investitorja Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 A, 5270 Ajdovščina, ki ga po pooblastilu zastopa Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9 A, 5000 Nova Gorica, v upravni zadevi za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko plinovodno omrežje za objekt »**Glasbena šola Ajdovščina, Cesta 5. maja 7, 5270 Ajdovščina**« naslednje

SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV št. 16 -SYP-01531

Spodaj navedenemu vlagatelju se daje soglasje za priključitev na distribucijsko plinovodno omrežje v občini Ajdovščina za objekt »**Glasbena šola Ajdovščina, Cesta 5. maja 7, 5270 Ajdovščina**«.

VLAGATELJ

POOBLAŠČENEC

Naziv	Občina Ajdovščina	Projekt d.d. Nova Gorica
Naslov	Cesta 5. maja 6 A	Kidričeva ulica 9 A
Pošta	5270 Ajdovščina	5000 Nova Gorica

ODJEMNO MESTO

Številka odjemnega mesta	06010999
Predvidena priključna moč	80KW
Predvidena letna poraba	3.500 Sm ³
Tlak meritve	23 mbar

PLINOVODNO OMREŽJE

Katastrska občina	Ajdovščina
Parcelne številke	285
Tlak v omrežju	100-1000 mbar
Številka odseka	16-S31-PE110
Dimenzija priklopa	PE 32

PLINOMER

Velikost plinomera	G6
Vrsta plinomera	MEHOVNI
Lokacija plinomera	Na javno dostopnem mestu

adriaplin d.o.o.

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.
ID za DDV: SI55956149
Matična številka: 5865379
Reg. št. vložka: 1/25697/00
Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR



adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

OSTALI POGOJI

Pred plinomerom se izvede regulacija tlaka zemeljskega plina na tlak meritve.

Merilno mesto mora biti izvedeno skladno s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje (Uradni list RS, št. 18/2011).

Pred plinskimi trošili morajo biti vgrajeni zaporni elementi s termičnimi varovali (TAS).

Notranja plinska instalacija ali njeni posamezni deli morajo biti projektirani in izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi, z DVGW – TRGI G600:2008 ter ostalimi tehničnimi predpisi in standardi, ki veljajo za tovrstna dela v Sloveniji. Po končanih delih so izvajalci dolžni izvesti vse predpisane preizkuse tehnične neoporečnosti, trdnosti in tesnosti.

Operater distribucijskega omrežja oziroma pooblaščenec lahko skladno s sistemskimi obratovalnimi navodili vrši dodatno kontrolo pri izvajanju notranje plinske napeljave. Izvajalec je dolžan upoštevati zahteve operaterja distribucijskega omrežja. Če tega ne stori, lahko ta odkloni priključitev objekta na plinovodno omrežje, dokler njegove zahteve niso izpolnjene.

Pri projektiranju objekta in ostalih komunalnih vodov je potrebno za zagotovitev obratovalne varnosti plinovoda, priključnih plinovodov in notranje plinske napeljave na območju gradnje, poleg vseh veljavnih predpisov in standardov, še posebej upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Ur. list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1).

V varovalnem pasu zgrajenega plinovoda in priključnih plinovodov, ki po EZ-1 znaša 5 m na vsako stran plinovoda, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom pooblaščenega upravljavca plinovodnega omrežja. Vsi izkopi v varnostnem pasu plinovodov in priključnih plinovodov morajo biti izjemno pazljivi z ročnim odkopom v bližini plinovodov po navodilih upravljavca plinovodnega omrežja.

V bližini zgrajenega plinovoda in priključnih plinovodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje ali posnetje materiala nad njim. Čez obstoječi plinovod izven cestišča ni dovoljen transport za težka vozila brez posebnega dovoljenja upravljavca plinovodnega omrežja.

Investitor mora z operaterjem distribucijskega omrežja skleniti tudi **Pogodbo o priključitvi na plinovodno omrežje**. V primeru, da je investitor **ni lastnik vseh zemljišč**, po katerih je predvidena gradnja priključnega plinovoda mora pred začetkom gradnje pridobiti od zemljiško knjižnega lastnika tudi soglasje o služnosti.

Pred zapljinanjem plinovodne instalacije je končni odjemalec dolžan skleniti z izbranim dobaviteljem zemeljskega plina **Pogodbo o dobavi plina** za posamezno odjemno mesto.

Investitor lahko spreminja skupno priključno moč plinskih trošil samo na osnovi novega soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje.

Lastnik priključnega plinovoda je investitor, katerega bremenijo nesorazmerni stroški priključnega plinovoda in morebitni drugi stroški, ki bi nastali po krivdi investitorja ali njegovih izvajalcev zaradi poškodb na obstoječem plinovodnem omrežju v času med gradnjo ali med kasnejšim vzdrževanjem predmetnega objekta.

Soglasje velja 2 (dve) leti od dneva vročitve.

adriaplin d.o.o.

TRR: S156 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.
ID za DDV: S155956149
Matična številka: 5865379
Reg. št. vložka: 1/25697/00
Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR



OBRAZLOŽITEV

Investitor Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 A, 5270 Ajdovščina, ki ga po pooblastilu zastopa Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9 A, 5000 Nova Gorica, je z vlogo vložil zahtevek za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v občini Ajdovščina za objekt »**Glasbena šola Ajdovščina, Cesta 5. maja 7, 5270 Ajdovščina**« na območju k.o. Ajdovščina, parcelna št. 285. Vlogo smo prejeli 15.09.16.

V skladu z 270. členom Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS št. 17/14) mora uporabnik omrežja za vsako priključitev plinskih trošil na energetska omrežja pridobiti soglasje operaterja distribucijskega omrežja. O izdaji soglasja odloča operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina po javnem pooblastilu z odločbo v skrajšanem upravnem postopku. Soglasje za priključitev skladno s 4. odstavkom 49b. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 57/2012, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) nadomešča projektne pogoje in soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Ajdovščina je v postopku obdelave vloge ugotovil, da je obstoječi objekt možno oskrbovati z zemeljskim plinom iz obstoječega distribucijskega plinovodnega omrežja 16-S31-PE110, delovnega tlaka 100-1000 mbar, ki poteka po Cesti 5. maja skozi naselje Ajdovščina.

Priključitev na plinovodno omrežje bo možno izvesti skladno s pogoji in po postopku, kot je to določeno v Splošnih pogojih za dobavo in odjem iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje (Uradni list RS št. 48/2010, 18/2011).

Pogoji iz tega soglasja temeljijo na podatkih iz posredovane vloge. Pri gradnji je potrebno upoštevati tudi vse ostale pogoje pristojnih organov in organizacij.

V postopku niso bili zaznamovani stroški, ki bi v smislu 113. člena ZUP bremenili stranko, na zahtevo katere je bil postopek uveden.

Ta odločba je takse prosta po 28. členu točka 35. ZUT-UPB5 (Uradni list RS št.106/10).

Veljavnost soglasja je dve leti od dneva vročitve soglasja.

Glede na ugotovljeno je bilo v skladu z 207. členom ZUP odločiti, kot to izhaja iz izreka te odločbe.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni po njenem prejemu na Agencijo Republike Slovenije za energijo, Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor. Pritožbo je potrebno vložiti pri ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pisмено neposredno ali priporočeno po pošti. Pritožba je takse prosta.

Postopek vodila:

Jana Ludyk

Vročiti: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9 A, 5000 Nova Gorica

Direktor

ing. Giorgio Fontana

adriaplin d.o.o.

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.
ID za DDV: SI55956149
Matična številka: 5865379
Reg. št. vložka: 1/25697/00
Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR

